

Druckbescheinigung des Primärteiles der Übergabestation

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH
Postfach 101662

47716 Krefeld

Fernwärmeversorgung

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Druckprobe

Am _____ wurde die Primärseite der Hauszentrale einer Druckprobe unterzogen.
Datum

Der Druck hat 4 Stunden auf

21,0 bar (Prüfdruck bei PN 16)

32,5 bar (Prüfdruck bei PN 25)

gestanden, ohne dass Undichtigkeiten in der Anlage festgestellt wurden!

Unterschrift Montageleiter

Ausführende Firma, Stempel u. Unterschrift

Vor der Inbetriebnahme ist diese Druckbescheinigung bei der NGN MBH einzureichen!